



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1e, SI-3270 Laško
T: +386 (0)3 734 44 00
TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250
ID št. za DDV: SI48279242, mat. številka: 5255317
<http://www.komunala-lasko.si>, info@komunala-lasko.si



								Temperatura pH	Električna pri Voni	Okus	Klor-prosti	Intenziteta vt Barva	436 n Permanganat	Motnost	Motnost	Amonij	Magnezi	Kalij	Skupna trdota	Klorat	Tribromomet	Bromodiklor	Dibromoklor	Bromat	Kalcij	Triklorometal	Tihalometan	Escherichia	Koliformne b	Enterokoki	Število kolon	Število kolon	Ostridium perfringens		
								<ni mej> °C	< 2500 µS/cm	~ sprejemljiv	~ sprejemljiv	<ni mej> mg/L	<ni mej> m-1	~ brez neobi < 5 mg/L O2	<ni mej> NTU	~ brez neobi < 0.50 mg/L NH4	<ni mej> mg/L Mg	<ni mej> mg/L K	<ni mej> °N	<ni mej> mg/L OCl3	<ni mej> µg/L	<ni mej> µg/L	<ni mej> µg/L	< 10 µg/L BrO3	<ni mej> mg/L Ca	<ni mej> µg/L	< 100 µg/L	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	0	
Št. vzorca	Oznaka vzorca	Matriks	Območje	Mesto odvzema	Mikrobiokacija	Datum odvzema		14,8	8,1	456	irirani vodi brez okusa	0,11	rahel	<0,1	<0,5	0,2		<0,05				<0,05	<0,5	0,5	<0,5	<3		0,6	1,1	0	0	0	<10	<10	0
24/ 40133	Pitna voda - OŠ Zidani most	Pitna voda	Vodovod Zidani most	omr. OŠ Zidani most, Zidani most 34, Zidani most, kuhinja - vzorčna pipa		17. 04. 2024		15,6	8,0	467	brez vonja brez okusa	0,07	/	<0,1	<0,5	<0,1		<0,003												0	0		<10	100	
24/ 111265	Pitna voda - OŠ Zidani most	Pitna voda	Vodovod Zidani most	omr. OŠ Zidani most, Zidani most 34, Zidani most, kuhinja - vzorčna pipa		17. 10. 2024																													